

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2023/2024 года

Выдан *Муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению Полевского городского округа
«Центр развития ребенка - Детский сад № 70 «Радуга»*

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к
отопительному периоду:

1. г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор-2, д. 39.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 года от
13.09.2023г.

Глава Полевского городского округа

13.09.2023г.



К.С. Поспелов

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 гг.

г. Полевской, Свердловская область

«13» сентября 2023 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Полевского городского округа от 19.05.2023 № 424-ПА (ред. от 09.08.2023 № 663-ПА), в составе:

председатель комиссии: Нужнова Ольга Викторовна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;

члены комиссии:

- Кузнецова Ирина Анатольевна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;
- Яковлева Светлана Георгиевна - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;
- Кузьменко Елена Сергеевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Новопашина Ирина Николаевна — инженер энергетик отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Бекк Василий Фридрихович - инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Попов Иван Владимирович - главный инженер открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания»
- представитель Уральского управления Ростехнадзора - _____ (по согласованию), в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов, утвержденной Главой Полевского городского округа К.С. Пospelовым в период с 01.08.2023г. по 11.08.2023г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

МАДОУ ПГО «Центр развития ребенка – Детский сад № 70 «Радуга», 623380 Свердловская обл. г. Полевской микрорайон Зеленый Бор – 2, дом № 39

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: 623380 Свердловская обл. г. Полевской микрорайон Зеленый Бор 2, дом № 39

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

| № п/п | Проверяемые вопросы | Выполнение условия | Примечание |
|-------|---|--------------------|------------|
| | Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии: | | |

| | | | |
|-----|---|---------------------|---|
| 1. | Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов. | Выполнено | Акт №57 осмотра и выполненных работ по сервисному обслуживанию пластинчатого теплообменника (ПТО), выдана ООО «ТЕПЛОСЕРВИС — ЕКАТЕРИНБУРГ» |
| 2 | Акты промывки систем отопления зданий и сооружений. | Выполнено | Акт о проведении промывки системы отопления от 05.07.2023 (выдан ХЭК ОМС УО ПГО) |
| 3. | Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции | Не требуется | Не предусмотрено проектом |
| 4. | Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте) | Не требуется | Не предусмотрено проектом |
| 5. | Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок | Не требуется | Не предусмотрено проектом |
| 6 | Годовой план-график ремонта систем теплопотребления | Выполнено | Приказ № 5/1-Д от 19.01.2023 г. «Об утверждении годового плана-графика ремонта системы теплопотребления» Годовой план-график ремонта системы теплопотребления от 19.01.2023 Приказ № 87/1-Д от 05.07.2023 г «О создании постоянно действующей комиссии за рабочим состоянием системы теплопотребления» |
| 7. | Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ. | Не требуется | Ремонтных работ не производилось |
| 8. | Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность | Выполнено | Акт о проведении гидравлических испытаниях на прочность и плотность трубопроводов тепловой сети |
| 9. | Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии | Выполнено | Акт от 17.07.2023г. о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии |
| 10 | Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление) | Выполнено | Акт от 17.07.2023г. осмотра состояния здания (чердака, лестничных клеток, подвала, подвала, дверей, остекление) |
| 11. | Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду | Выполнено | Акт готовности индивидуального теплового пункта от 17.07.2023 г |
| 12 | Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета. | Выполнено | Акт повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя от 08.12.2022 г Акт опломбировки счетчика (после поверки) выдан контролером водопроводного хозяйства ОАО «ПКК» Размахниной М.И. от 27.06.2019г; Свидетельство о поверке № 001540 – 2017 – 221 счетчика холодной воды ВСХН – 50; |

| | | | |
|-----|---|---------------------|---|
| | | | 40606 – 09, заводской №13582537, дата поверки 21.06.2019 г, действительно до 20.06.2025 г. |
| 13. | Акт проверки работоспособности защит систем теплоснабжения. | Не требуется | Не предусмотрено проектом |
| 14. | Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | Выполнено | Акт технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта от 17.07.2023г |
| 15. | Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала. | Выполнено | Акт от 17.07.2023 г проверки наличия паспортов и тепловых энергоустановок; Копии паспортов; Фото ИТП; Схема ИТП, перечень оборудования узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя; |
| 16. | Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения | Выполнено | Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатации ответственности по инженерным сетям приложение №2 к Муниципальному контракту на поставку энергоресурсов №72-ОТ/01/2023 от 19.01.2023г |
| 17. | Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов | Выполнено | Акт № 1 о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования индивидуального теплового пункта от 05.07.2023 г (выдан ХЭК ОМС УО ПГО) |
| 18 | Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя | Выполнено | Муниципальный контракт поставки энергоресурсов №72-ОТ/01/2023 от 19.01.2023г |
| 19 | Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов. | Выполнено | Акт обследования от 05.07.2023г выдан ОАО «ПКК» |
| 20 | Справка о задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель. | Выполнено | Справка «Об отсутствии задолженности по коммунальным услугам» от 17.07.2023 г, № 117 выдана Заведующим МАДОУ ПГО «Центр развития ребенка – детский сад № 70 «Радуга» Е.В.Ботвиной Акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2023 - 30.06.2023 г. выдан Главным бухгалтером ОАО «ПКК» Л.И. Куликовой |
| 21 | Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок. | Выполнено | Справка по укомплектованности штата ремонтного персонала хозяйственно-эксплуатационной конторы, выдана начальником ОМС Управлением образования ПГО М.В. Чесноковой |
| 22. | Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего пла- | | |

| | | | |
|-----|---|------------------|---|
| | ново-предупредительному ремонту. | - | - |
| 23 | Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей. | Выполнено | Справка о наличии аварийного запаса расходных материалов и запасных частей №118 от 17.07.2023 г выдана Заведующим МАДОУ ПГО «Центр развития ребенка - Детский сад № 70 «Радуга» Е.В. Ботвиной |
| 24. | Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии | Выполнено | Справка о параметрах надежности теплоснабжения от 17.07.2023 г №116, выдана Заведующим МАДОУ ПГО «Центр развития ребенка - Детский сад № 70 «Радуга» Е.В.Ботвиной |

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МАДОУ ПГО «Центр развития ребенка – Детский сад № 70 «Радуга»
(наименование объекта)

Готово

к отопительному периоду 2023 -2024 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Приказ № 87/1-Д от 05.07.2023 г «О назначении постоянно действующей комиссии по готовности к отопительному периоду 2023-2024г»
 2. Акт №57 осмотра и выполненных работ по сервисному обслуживанию пластинчатого теплообменника (ПТО), выдана ООО «ТЕПЛОСЕРВИС — ЕКАТЕРИНБУРГ»
 3. Акт о проведении промывки системы отопления от 05.07.2023 (выдан ХЭК ОМС УО ПГО)
 4. Приказ № 5/1-Д от 19.01.2023 г. «Об утверждении годового плана-графика ремонта системы теплоснабжения»
- Годовой план-график ремонта системы теплоснабжения от 19.01.2023
- Приказ № 87/1-Д от 05.07.2023 г
«О создании постоянно действующей комиссии за рабочим состоянием системы теплоснабжения»
5. Акт о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловой сети
 6. Акт от 17.07.2023г. о состоянии трубопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии
 7. Акт от 17.07.2023г. осмотра состояния здания (чердака, лестничных клеток, подвала, подвала, дверей, остекление)
 8. Акт готовности индивидуального теплового пункта от 17.07.2023 г
 9. Акт повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя от 08.12.2022 г
- Акт опломбировки счетчика (после поверки) выдан контролером водопроводного хозяйства ОАО «ПКК» Размахниной М.И. от 27.06.2019г;
Свидетельство о поверке № 001540 – 2017 – 221 счетчика холодной воды ВСХН – 50; 40606 – 09, заводской №13582537, дата поверки 21.06.2019 г, действительно до 20.06.2025 г.
10. Акт технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта от 17.07.2023г
 11. Акт от 17.07.2023 г проверки наличия паспортов и тепловых энергоустановок;
Копии паспортов;
Фото ИТП;
Схема ИТП, перечень оборудования узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя;
 12. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатации ответственности по инженерным сетям приложение №2 к Муниципальному контракту на поставку энергоресурсов №72-ОТ/01/2023 от

19.01.2023г

13. Акт № 1 о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования индивидуального теплового пункта от 05.07.2023 г (выдан ХЭК ОМС УО ПГО)

14. Муниципальный контракт поставки энергоресурсов №72-ОТ/01/2023 от 19.01.2023г

15. Акт обследования от 05.07.2023г выдан ОАО «ПКК»

16. Справка «Об отсутствии задолженности по коммунальным услугам» от 17.07.2023 г, № 117 выдана Заведующим МАДОУ ПГО «Центр развития ребенка – детский сад № 70 «Радуга» Е.В.Ботвиной

Акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2023 - 30.06.2023 г. выдан Главным бухгалтером ОАО «ПКК» Л.И. Куликовой

17. Справка по укомплектованности штата ремонтного персонала хозяйственно-эксплуатационной конторы, выдана начальником ОМС Управлением образования ПГО М.В. Чесноковой

18. Справка о наличии аварийного запаса расходных материалов и запасных частей №118 от 17.07.2023 г выдана Заведующим МАДОУ ПГО «Центр развития ребенка - Детский сад № 70 «Радуга» Е.В. Ботвиной


19. Справка о параметрах надежности теплоснабжения от 17.07.2023 г №116, выдана Заведующим МАДОУ ПГО «Центр развития ребенка - Детский сад № 70 «Радуга» Е.В.Ботвиной


20. Акт проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024г. от 17.07.2023г.

Председатель комиссии:


 /О.В. Нужнова
(подпись, расшифровка подписи)


Члены комиссии:


 /И.А. Кузнецова
(подпись, расшифровка подписи)

 /С.Г. Яковлева
(подпись, расшифровка подписи)

 /Е.С. Кузьменко
(подпись, расшифровка подписи)


 /И.Н. Новопашина
(подпись, расшифровка подписи)

 /В.Ф. Бекк
(подпись, расшифровка подписи)

 /И.В. Попов
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

19 09 2023 г.


(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)