

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2024/2025 года

Выдан *Муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению Полевского городского округа
«Центр развития ребенка - Детский сад № 70 «Радуга»*

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к
отопительному периоду:

1. г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор-2, д. 39.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года от
13.09.2024г.

Глава Полевского городского округа

13.09.2024г.



К.С. Поспелов

АКТ
готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 гг.

г. Полевской, Свердловская область

« 13 » сентября 2024 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Полевского городского округа от 27.05.2024 № 545-ПА, в составе:

председатель комиссии: Комякова Татьяна Александровна – заместитель Главы Полевского городского округа;

члены комиссии:

- Кузнецова Ирина Анатольевна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;
- Яковлева Светлана Георгиевна - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;
- Петина Ирина Александровна - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Будылина Ольга Николаевна - экономист отдела по экономике и закупкам муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Попов Иван Владимирович - главный инженер открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания»
- представитель Уральского управления Ростехнадзора - _____ (по согласованию), в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов, утвержденной Главой Полевского городского округа К.С. Поспеловым в период с 02.08.2024г. по 16.08.2024г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

МАДОУ ПГО «Центр развития ребенка – Детский сад № 70 «Радуга», 623380
Свердловская обл. г. Полевской микрорайон Зеленый Бор – 2, дом № 39

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: 623380 Свердловская обл. г. Полевской микрорайон Зеленый Бор 2, дом № 39

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
	Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:		

1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	Не требуется	Нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок отсутствуют
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Выполнено	Акт №1 от 02.07.2024г.
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	-	-
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Выполнено	Акт №3 от 30.07.2024г.
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Справка №73 от 31.07.2024г
6.	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	Выполнено	Акт №9 от 30.07.2024г.
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Выполнено	Акт №5 от 30.07.2024г.
8.	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	-	-
9.	Работоспособность защиты систем теплопотребления	Выполнено	Акт №11 от 30.07.2024г.
10.	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	Выполнено	Акт №6 от 31.07.2024г.
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	Выполнено	Акт №7 от 31.07.2024г.
12.	Проведения испытания оборудования тепловых пунктов на плотность и	-	-

	прочность		
13.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	Выполнено	Акт №8 от 30.07.2024г.
14.	Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Выполнено	Акт сверки взаимных расчетов от 30.07.2024г.
15.	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок	Выполнено	Справка №01-12/1539 от 25.07.2024
16.	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	Выполнено	Акт №2 от 02.07.2024г.
17.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящими Правилами	Выполнено	Справка № 74 от 31.07.2024г.
18	Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом	Не требуется	-

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МАДОУ ПГО «Центр развития ребенка – Детский сад № 70 «Радуга»
(наименование объекта)


Готово к отопительному периоду 2024 -2025 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Акт готовности к отопительному периоду 2024/2025 года
2. Приказ от 30.07.2024 г. № 93-Д о создании постоянно действующей комиссии по

- контролю за рабочим состоянием системы теплоснабжения здания
3. Приказ от 30.07.2024 г. № 92-Д о назначении ответственного лица за электрохозяйство
 4. Приказ от 01.08.2024 г. № 95-Д о назначении ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
 5. Справка об укомплектовании штата ремонтного персонала хозяйственно-эксплуатационной конторы
 6. Акт от 02.07.2024 г № 1 промывки гидродневматической промывки трубопровода
 7. Приказ от 01.08.2024 г. № 96-Д об утверждении годового плана-графика ремонта систем теплоснабжения.
 8. Годовой план-график ремонта систем теплоснабжения приложение к приказу №1)
 9. Акт от 30.07.2024 г. № 3 выполнения плана ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2024/2025 года систем теплоснабжения
 10. Муниципальный контракт № 72-ОТ/01/24 теплоснабжения и поставки горячей воды
 11. Акт от 30.07.2024 г. разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по инженерным сетям
 12. Справка от 31.07.2024 г. № 73 об отсутствии задолженности по коммунальным услугам
 13. Акт взаимных расчетов от 31.07.2024 г.
 14. Акт от 31.07.2024 г. № 4 осмотра зданий (состояния кровли, фасада, отмостки, оконных проемов и дверных проемов)
 15. Акт от 31.07.2024 г № 5 технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта
 16. Акт от 31.07.2024 г. № 6 проверки наличия паспортов теплоснабляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности
 17. Документы на тепловые установки
 18. Акт от 31.07.2024 г № 7 проверки тепловых пунктов на наличие прямых соединений с водопроводом и канализацией
 19. Справка от 31.07.2024 г № 74 о параметрах надежности теплоснабжения
 20. Акт от 30.07.2024 г. № 8 обследование элеваторного узла на наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
 21. Акт от 30.07.2024 № 9 проверки состояния утепления здания
 22. Акт от 30.07.2024 № 10 о проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду
 23. Справка о наличии аварийного запаса расходных материалов и запасных частей
 24. Акт от 30.07.2024г. №11 проверки работоспособности защиты системы теплоснабжения

Председатель комиссии:




(подпись, расшифровка подписи) /Т.А. Комякова


Члены комиссии:



(подпись, расшифровка подписи) /И.А. Кузнецова



(подпись, расшифровка подписи) /С.Г. Яковлева



(подпись, расшифровка подписи) /И.А. Петина

